



Technische Änderungen sowie Irrtum bleiben vorbehalten.

Zuleitung ab Wechseleinschalter
(250V/VA) / (1000V/VA)
1x (Radox) 3x1.5mm²

Von Allgemeinnetz
Bsp. UV-Bürogebäude
1x TT5x1.5mm²

Notberechtigte Leuchten
RL = Dauerlicht DALI
Rettungszeichenleuchten
SL = Bereitschaftsschaltung
1x TT/Radox6x1.5mm²

(Bei Rettungszeichen Dauerlicht,
reicht auch 1x TT/Radox5x1.5mm²)

Gemäss VKE-AEAI sind Sicherheitsleuchten
mit Sicherheitskabel EI60 zu installieren!
Ausnahme gleicher Brandabschnitt!

Bereitschaftsbetrieb = SL
Rettungszeichenleuchten Dauerbetrieb = RL
Rettungszeichenleuchten DALI = RL
Notberechtigte Leuchten Normal-
Beleuchtung DALI

	Datum	Name	Seite	01
Gezeichnet	05.01.2014	IN	Anz. Seiten	01
Geprüft	05.01.2014	SN	Doku-Nr.	0000